



Прокуратура  
Российской Федерации  
Прокуратура Белгородской области

ГУБКИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ  
ПРОКУРАТУРА

ул. Кирова, 67а, г. Губкин, 309181

17.01.2023 № 2-1-2023

На № \_\_\_\_\_

МБДОУ «Детский сад  
комбинированного вида № 38  
«Малыш»

Саньковой Х.В.

mbdou38@mal@yandex.ru

## **ПРЕДСТАВЛЕНИЕ** об устранении нарушений федерального законодательства

Губкинской городской прокуратурой в рамках реализации полномочий, предоставленных Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации», совместно с должностными лицами отдела надзорной деятельности г. Губкина и Губкинского района Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Белгородской области 15.12.2022 в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 38 «Малыш» установлены нарушения законодательства в сфере пожарной безопасности.

Статьей 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» предусмотрены обязанности в сфере пожарной безопасности: соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее- Правила), которые обязательны для исполнения на всей территории Российской Федерации.

По результатам проведенной проверки в сфере пожарной безопасности, в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 38 «Малыш», выявлен ряд нарушений.

Так, в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 38 «Малыш», допущены следующие нарушения:

- Система оповещения и управлением людей при пожаре не работает.  
Осн: Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о

А № 012724

требованиях пожарной безопасности» ст. 84, Правила противопожарного режима РФ п. 54;

Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из помещения спортивного зала закрыты на ключ. Осн: Правила противопожарного режима в РФ п. 26.

Выявленные нарушения федерального законодательства ущемляют права несовершеннолетних на безопасность во время пребывания в учреждении, что является недопустимым.

Руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление и принять меры к устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении лиц, допустивших нарушения к дисциплинарной ответственности.

3. О времени и месте рассмотрения представления уведомить Губкинского городского прокурора.

4. О принятых мерах сообщить Губкинскому городскому прокурору в течение месяца со дня получения настоящего представления.

Заместитель городского прокурора  
советник юстиции



С.Я. Панарина